

## FILTERZELLEN nach DIN EN ISO 16890

### Beschreibung

- Luftfilter sind ab dem 01.07.2018 nach der Filternorm DIN ISO 16890 zu prüfen und zu bezeichnen.
- Die bisherigen Filterklassen werden durch eine Zuordnung zu den ISO-Gruppen ISO Coarse, ISO ePM<sub>10</sub>, ISO ePM<sub>2,5</sub> und ISO ePM<sub>1</sub> ersetzt.
- Die angehängten Prozentwerte geben den Abscheidegrad gemäß Filternorm gegenüber dem jeweiligen ISO Partikelkollektiv wieder.
- Die Angaben sind vorläufig; bis dahin sind die Kalthoff Katalogdaten weiterhin verbindlich.



W-Line (WU-20/ -25/ -50/ -100)	EN 779:2012	ISO 16890
	G4	ISO Coarse 90%
	M5	ISO ePM <sub>10</sub> 50%

Änderungen vorbehalten, Version 16.11.20

RELIM (RELIM-20/ -25/ -50/ -100)	EN 779:2012	ISO 16890
	M5	ISO Coarse 90%
	-	ISO ePM <sub>10</sub> 50%
	F7	ISO ePM <sub>1</sub> 55%
	F8	ISO ePM <sub>1</sub> 70%
	F9	ISO ePM <sub>1</sub> 85%

Änderungen vorbehalten, Version 16.11.20

Vorläufige Daten